

Stockholmsmodellen 0,5

Fettavskiljare för mindre livsmedelsverksamheter



DIMENSIONERANDE FLÖDE

Maximalt kan flödet från 1 styck diskmaskin och 1 styck diskbänksho anslutas till fettavskiljaren. Nominellt flöde 0,5 L/s.

PLACERING

Fettavskiljaren Stockholmsmodellen 0,5 ska placeras i frostfritt utrymme. Fria utrymmet över fettavskiljare bör vara minst 15 cm.

ANSLUTNING

Diskmaskin ansluts före diskbänkens vattenlås, därefter kopplas enheten till fettavskiljarens inlopp, 50 mm. Utloppet kopplas till utgående spillvattenledning.

TÖMNINGSLEDNING

Tömningsledning ansluts till monterad tömningsrörsanslutning, 50 mm och avslutas utanför fasad med slamtömningskoppling (hona).

DRIFTSÄTTNING SAMT EFTER TÖMNING

Fyll avskiljaren och när vatten rinner ut genom avskiljarens utloppsledning är avskiljaren klar att tas i drift.

TÖMNING

Vid tömning ska fettavskiljarens lock avlägsnas och ställas vid sidan av fettavskiljaren innan tömningen påbörjas (detta för att förhindra att fettavskiljaren sugas ihop av undertrycket).



Interspol är
miljö- och kvalitetscertifierade
enligt ISO 9001 och ISO 14001.