

## Stockholmsmodellen 0,5

### Fettavskiljare för mindre livsmedelsverksamheter



#### DIMENSIONERANDE FLÖDE

Maximalt kan flödet från 1 styck diskmaskin och 1 styck diskbänksho anslutas till fettavskiljaren. Nominellt flöde 0,5 L/s.

#### PLACERING

Fettavskiljaren Stockholmsmodellen 0,5 ska placeras i frostfritt utrymme. Fria utrymmet över fettavskiljare bör vara minst 15 cm.

#### ANSLUTNING

Diskmaskin ansluts före diskbänkens vattenlås, därefter kopplas enheten till fettavskiljarens inlopp, 50 mm. Utloppet kopplas till utgående spillvattenledning.

#### TÖMNINGSLEDNING

Tömningsledning ansluts till monterad tömningsrörsanslutning, 50 mm och avslutas utanför fasad med slamtömningskoppling (hona).

#### TÖMNING

Vid tömning ska fettavskiljaren spolas ren invändigt.

#### DRIFTSÄTTNING SAMT EFTER TÖMNING

Fyll avskiljaren och när vatten rinner ut genom avskiljarens utloppsledning är avskiljaren klar att tas i drift.



Interspol är  
miljö- och kvalitetscertifierade  
enligt ISO 9001 och ISO 14001.